



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ**

Α ρ ι θ. Σ υ ν ε δ ρ ι α σ η ς: 15/29-7-2022

Αριθ. Αποφ: 88/2022

Απόσπασμα από το πρακτικό της 15^{ης} συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 2^ο Επί αιτήσεως Ιεράς Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως για ανανέωση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής.

Στο Σιδηρόκαστρο , σήμερα την 29η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη ύστερα από την με αριθμό πρωτ: 5799/25.07.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε όλους του Δημοτικούς Συμβούλους και στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Άρχισε η συνεδρίαση αφού το σώμα βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία με την παρουσία δεκατεσσάρων (14) μελών και την απουσία δεκατριών (13) μελών, όπως:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ
1	Αργυροπούλου Σταυρούλα	1	Αθανασιάδης Αναστάσιος
2	Δήμου Ιωάννης	2	Γεωργιάδης Άνθιμος
3	Ιντζές Νικόλαος	3	Δημόπουλος Κωνσταντίνος
4	Ιωαννίδου Μαρία	4	Ζαπρίδης Ευστάθιος
5	Κοσμίδης Παναγιώτης	5	Ζλατίντσης Αντώνιος
6	Μουμτζίδης Χαράλαμπος	6	Κορωνίδης Παύλος
7	Λαζαρίδης Θεολόγος	7	Λεωνάκης Λεωνίδας
8	Μαυροφρύδης Κυριάκος	8	Λούγγος Ζήσης
9	Νικολάου □ Λεωνίδας	9	Νικηφόρου Κωνσταντίνος
10	Παναγιωτίδης Ιωσήφ	10	Ραβανίδης Χρήστος (ασθενής)
11	Ρόδη Σουλτάνα	11	Σπανίδης Ευθύμιος
12	Σαββίδης Παναγιώτης	12	Φραγκαλής Δημήτριος
13	Τορουνίδης Ιωάννης	13	Φυταγκουρίδου □ Όλγα
14	Τσίντσιος Γεώργιος		

Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων: 1) Αγγελίδου Αθανασία (Σιδηροκάστρου) 2) Μελαδίνης Θωμάς (Χαροπού) 3) Μπελελής Νικόλαος (Ροδόπολης) 4) Νικηφόρου Βασίλειος (Ανατολής) 5) Πετρακόπουλος Νικόλαος (Άνω Ποροΐων).

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Δήμαρχος κ. Δομουχτσιδης Φώτιος που κλήθηκε νόμιμα.

Ο κ. Ζαπρίδης Ευστάθιος προσήλθε καθυστερημένα στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος.
Ο κ. Δημόπουλος Κωνσταντίνος προσήλθε καθυστερημένα στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος.
Ο κ. Δήμου Ιωάννης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος.
Ο κ. Κοσμίδης Παναγιώτης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10^{ου} θέματος.
Ο κ. Τσίντσιος Γεώργιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10^{ου} θέματος.

Το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης, εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών θεμάτων κ. Τσίντσιος Γεώργιος και αναφέρθηκε στη με αριθμ. Πρωτ:4427/7-6-2022 αίτηση που υποβλήθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως "Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου Ευόσμου" για ανανέωση της άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής στις κατασκευαστικές εγκαταστάσεις του ναού στη Μακρυνίτσα Σερρών.

Η παραπάνω αίτηση συνοδεύεται από σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία με το με αριθμ. πρωτ: 418307(2366) /1-7-2022 έγγραφό της, γνωμοδότησε ότι οι κολυμβητική δεξαμενή κρίνεται κατάλληλη διότι πληρούνται οι όροι της Υγειονομικής Νομοθεσίας και ιδιαίτερα του Υ.Δ. Γ1\443/73 "Περί κολυμβητικών δεξαμενών".

Χωρητικότητα δεξαμενής : 235 κ.μ.

Διαστάσεις : ορθογώνιο σχήμα εμβαδού 157 τ.μ.

Μέγιστος αριθμός κολυμβητών :80 άτομα

Επόπτης ασφαλείας (1) ένας, σωσίβια (2) δύο.

Ρυθμός ανακυκλοφορίας νερού : 2,9 ώρες

Μέθοδος επεξεργασίας : μηχανικό φίλτρο –διύλιση

Η άδεια ισχύει για πέντε (5) έτη.

Αφού ολοκληρώθηκε το θέμα ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά με την ανανέωση της άδειας λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής της κατασκήνωσης "Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί" στη Μακρυνίτσα Σερρών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπόψη του τη με αριθμ. πρωτ: 418307(2366) /1-7-2022 γνωμοδότηση της Δ/σης Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την ανανέωση της άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής της κατασκήνωσης "Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί" στη Μακρυνίτσα Σερρών για πέντε (5) χρόνια διότι

πληρούνται οι όροι της Υγειονομικής Νομοθεσίας και ιδιαίτερα του Υ.Δ. Γ1\443/73“Περί κολυμβητικών δεξαμενών” .

Χωρητικότητα δεξαμενής : 235 κ.μ.

Διαστάσεις : ορθογώνιο σχήμα εμβαδού 157 τ.μ.

Μέγιστος αριθμός κολυμβητών :80 άτομα

Επόπτης ασφαλείας (1) ένας, σωσίβια (2) δύο.

Ρυθμός ανακυκλοφορίας νερού : 2,9 ώρες

Μέθοδος επεξεργασίας : μηχανικό φίλτρο –διύλιση

Η άδεια ισχύει για πέντε (5) έτη.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **88/2022** .

Έτσι συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Τ.Σ.Υ ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Υπογραφή 1	ΤΑ ΜΕΛΗ Τ.Υ Υπογραφές 13	Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
---	---	---

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ